

Lubień Kujawski, 27.03.2019 r.

ZP.7.2019

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia. Numer sprawy: ZP.7.2019. Nazwa zadania: „Dostawa 40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków”. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o określenie czy osadniki gnilne mają być jednokomorowe czy dwukomorowe?

**Odpowiedź: Wymagane są osadniki dwukomorowe.**

2. Czy podana wysokość nadstawki osadnika min. 50 cm jest wysokością od dna rury doprowadzającej ścieki do zbiornika czy od korpusu zbiornika?

**Odpowiedź: Jest to wysokość od korpusu zbiornika.**

BURMISTRZ  
*Marek Wilński*