

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia. Numer sprawy: ZP.7.2019. Nazwa zadania: „Dostawa 40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków”. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o weryfikację wymogu podanego w wyjaśnieniach w zakresie wymaganej wysokości studzienek rozdzielczych tj. minimum 1500 mm. Wymaganie takiej wysokości trudno uzasadnić - większość stosowanych i dostępnych na rynku studni rozdzielczych ma wysokość komory 400-700mm i nadstawki 300-400mm. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści studnie rozdzielcze o wysokości całkowitej (komora+nadbudowa) studni rozdzielczej o wysokości 1150mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zastosowania studzienek poniżej 1500 mm wysokości. Komora z nadstawką musi posiadać wysokość minimalną 1500 mm.

2. Prosimy o dopuszczenie monolitycznych osadników wykonanych na bazie zbiorników trzywarstwowych- ze ścianką strukturalną TRY- Trzywarstwową, które produkowane są metodą wytłaczania ze spawaniem zgodnie z normą PN-EN 12566-1/A1 i posiadają oznakowanie CE. Osadniki te ze względu na ściankę trójwarstwową posiadają znacznie wytrzymalszą konstrukcję niż zbiorniki rotacyjne- jednowarstwowe.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

BURMISTRZ
Marek Wilinski