

## WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

### I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Lubień Kujawski
Adres zamawiającego:	ul. Wojska Polskiego 29
Kod Miejscowość:	87-840 Lubień Kujawski
Telefon:	0-54-284-30-89
Faks:	0-54-284-35-00
Adres strony internetowej:	www.lubienkujawski.pl
Adres poczty elektronicznej:	zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl

### II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **25** fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków o następujących parametrach technicznych:

a) 16 sztuk kompletnych oczyszczalni przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,6 m<sup>3</sup>/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 2,0 m<sup>3</sup> o następującej specyfikacji:

- zbiornik 2000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;
- filtr z wypełnieniem puzzolana;
- 40 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
- 6 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
- 3mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
- 1 studzienka rozdzielcza o średnicy min. fi 300, wysokości min. 800 mm, jedno wejście,

trzy wyjścia;

- 40mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m<sup>2</sup>;
- 5szt kolanek 90 stopni fi110;
- 3szt kominiek napowietrzający;

b) 6 sztuk kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,9 m<sup>3</sup>/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 3,0 m<sup>3</sup> o następującej specyfikacji:

- zbiornik 3000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;
- filtr – wypełnienie puzzolana;
- 60 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
- 6 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
- 3 mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
- 1 studzienka rozdzielcza o średnicy min. fi 300, wysokości min. 800 mm, jedno wejście,

trzy wyjścia;

- 60 mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m<sup>2</sup>;
- 5 szt. kolanek 90 stopni fi110;
- 3 szt. kominiek napowietrzający;

c) 2 sztuki kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 1,2 m<sup>3</sup>/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 4,0 m<sup>3</sup> o następującej specyfikacji:

- zbiornik 4000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;

- filtr - wypełnienie puzzolana;
- 100 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
- 8 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
- 4 mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
- 2 studzienki rozdzielcze o średnicy min. fi 300, wysokości min. 800 mm, jedno wejście, trzy wyjścia;
- 100 mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m<sup>2</sup>;
- 6 szt. kolanek 90 stopni fi110;
- 4 szt. kominiek napowietrzający;
- d) 1 sztuka kompletnej oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 3,6 m<sup>3</sup>/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej około 6,0 m<sup>3</sup> o następującej specyfikacji:
  - oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 3,6m<sup>3</sup>/d (około 6 m<sup>3</sup>);
  - przepompownia około 1000 litrów;
  - pompa do pompowania wody brudnej z przepustem zanieczyszczeń minimum 5mm plus możliwość czyszczenia filtra, max. ciśnienie 0,9bar;
  - 8 studzienek rozdzielczych o średnicy min. fi 300, wysokości min. 800 mm, jedno wejście, trzy wyjścia;;
  - rura drenażowa 2m fi110 - 300szt.;
  - rura pełna 2m fi110 - 8szt.;
  - rura pełna 1m na odpowietrzniki - 24szt.;
  - kolano fi110 90stopni - 40szt.;
  - kominiki odpowietrznika - 24szt.;
  - geowłóknina - około 600mb szerokość 500 mm;
  - rura fi 32 - około 30mb.

2. Dostawa zestawu: trójnika 90 stopni o średnicach 160/110/160 mm, rury fi110 długości 1 m i korka fi110 – 26 sztuk/kpl.;
3. Dostawa rur pełnych o średnicy fi160 długości 2 m – 15 sztuk;
4. Dostawa rur pełnych o średnicy fi160 długości 1 m – 15 sztuk;
5. Dostawa rur pełnych o średnicy fi160 długości 0,5 m – 15 sztuk;
6. Dostawa rur pełnych o średnicy fi110 długości 2 m – 10 sztuk;
7. Dostawa rur pełnych o średnicy fi110 długości 1 m – 10 sztuk;
8. Dostawa rur pełnych o średnicy fi110 długości 0,5 m – 10 sztuk;
9. Dostawa zwężki o średnicy fi160/110 – 26 sztuk;
10. Dostawa 32 sztuk nadstawek do oczyszczalni o wysokości min. 400 mm oraz 12 sztuk nadstawek do oczyszczalni o wysokości min. 200 mm.
11. Dostawa 15 sztuk nadstawek do studzienek rozdzielczych o wysokości min. 400 mm oraz 10 sztuk nadstawek do studzienek rozdzielczych o wysokości minimum 200 mm.

Materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa a także posiadać min. 3 letni okres gwarancji od producenta.

Materiały należy dostarczyć na adres zamawiającego: **ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.**

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pan Dariusz Deicki, pokój nr 17 tel. (54) 284 43 52

III. Termin wykonania zamówienia.

W ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

**Nie dotyczy**

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena.

VI. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty”,
2. Certyfikaty, karty techniczne.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego Nr 29, 87-840 Lubień Kujawski, w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 15:00.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: [zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl](mailto:zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl) w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 15:00.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty”
2. Wzór umowy.

**KIEROWNIK**  
**Referatu Inwestycyjnego**

*Jakub Tomczak*  
.....  
(podpis i pieczęć kierownika)

komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych)

Zatwierdził:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego  
lub osoba upoważniona

**BURMISTRZ**

*Marek Wiłński*  
.....  
(podpis i pieczęć)

Lubień Kujawski, 2020-04-29  
(miejsowość, data)