

Chełdecz....., dnia 11-III 2011 r.

Opinia nr * 012099

ORYGINAŁ

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 29 w Lubieniu Kuj.
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez Urząd Miasta i Gm.
Lubień Kuj. Bud. Urzędu

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Skurczewski Zdzisław w celu:

- 1) Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody wentylacyjne są sprawne i są prawidłowe
2. Przewod dymowy od co jest drewny
3. W pomieszczeniu kotłowni wentylacja mechaniczna - nawiewna jest sprawna

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Właściciela

Zakład Kominarski, Nadzór Budowlany

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia 11-III 2011 podpis

UWAGI:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
członek K.K.P.
wpisany do Rejestru
pod Nr 1135/2006 woj. kuj.-pomorskie
Pieczęć i podpis

Skurczewski Zdzisław

Szkic przewodów kominiarskich.

ul. Wojska Polskiego



☒ - przewód wentylacyjny

☒ - przewód dymowy

Kolacja budynku - wentylacja nawiewno-wyiewna
jest sprawna - ciąg prawidłowy.

Uprawnienia gazowe
D/230/1133/18 E/230/1134/18

Zdzisław Skurzewski

MISTRZ KOMINIARSKI
członek K.K.P.
wpisany do Rejestru
pod Nr 1135/2003 woj. kuj.-pomorskie

Skurzewski Zdzisław

Pieczętka i podpis opiniodawcy